

Climaveneta NECS/HL 1004

Specifications

Brand	Climaveneta
Type	NECS/HL 1004
Product type	Air Cooled Chiller
Capacity kW	249
Capacity Tons	70,8
Refrigerant	Freon
Refrigerant Type	R410A
Pump	✓
Weight in kg.	2320
Sizes	4110x2230x2200 mm (LxWxH)
Remarks	y.o.b. 2008 // 4x Compressor Copeland ZP295KCE-TWD-522
Stock	1



Description

Used Climaveneta NECS/HL 1004

Air Cooled Waterchiller Climaveneta NECS/HL 1004. This used Waterchiller is build in 2008 and has 4 Scroll compressor Copeland ZP295KCE-TWD-522 and 1 Lowara pump FHE 50-125/30





Type Modello Model	NECS/HL 1004		Modèle Modelo Typ
Item Articolo Einzelteil	BA83383106	Article Artículo Produktkodning	
Serial number Matricola unità Seriennummer	01061200	Matricule unité Matricula unidad Seriennummer	
Manufact year Anno di costruz. Baujahr	2008	Année construction Año de construcción Tiliverkningsår	
Operating weight Peso in funzionam. Betriebsgewicht	2520 kg	Poids en fonction. Peso en funcionam. Driftsvikt	
Refrigerant Gas refrigerante Kältemittel	R410A Group 2 97/23/CE	Gaz réfrigérant Gas refrigerante Köldmedium	
Refr. charge Carica refrigerante Fullgewicht	805 x 2 kg	Q.té gaz réfrig. Carga refrigerante Köldmediefyllning	
Oil type Tipo olio Oljtyp	EAL ARCTIC 22CC	Huile type Tipo aceite Oljetyt	
ELECTRICAL SUPPLY			
Voltage	400V/3/50HZ+PE		
F.L.I.	125	kW	
F.L.A.	212	A	
MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE (PS)			
Gas circuit:	HP=4.5 MPa	LP=2.8 MPa	
Water circuit:	0.3 MPa		
Maximum transport and storage temperature: 46 °C			
Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.			
Manual n°: 8020689 - NECS/HL 1004			
Wiring Diagrams: EA829806 rev. 0			
 0948			
CLIMAVENETA 38061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) ITALIA - via SARSON, 67/C Tel. +390424 509500 - Fax +390424 509509 e-mail: info@climaveneta.it			

CLIMAVENETA 38061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) ITALIA - via SARSON, 67/C Tel. +390424 509500 - Fax +390424 509509 e-mail: info@climaveneta.it	
Costruttore / Manufacturer	
CLIMAVENETA	
Modello / Model	
NECS/HL 1004	
Matricola unità / Serial number	
01061200	
Conferma d'ordine n° / Acknowledgment n°	
8020689	
n° ordine cliente / Customer order n°	
999.8.7063 del 21/03/08	
Indirizzo di spedizione / Shipping address	
 THERMOFROST air conditioning Postbus 1487 3800 BL Amersfoort E-mail: info@thermofrost.nl	
Tel.: (033) 460 41 30 Fax: (033) 460 41 31	
IBK KOUDETECH KENPLAAT Installatie Identificatienummer Naam installateur Naam leverancier Jaar installatie controle Locatie * INSTRUCTIE De nominale v installatie. Het nominale werk STARTEN: Instru (a) Controleer d (b) Controleer d (c) Controleer d (d) Schakel mac (e) Controleer d STOPPEN: Instru (f) Schakel mac (g) Laat de hoof (h) Controleer d NOODSTOP: Instru (i) Schakel mach (j) Schakel de ho (k) Doof open va (l) Waarschuw m (m) Raadpleeg de * WEES ER ZEKER STEK	

