

Güntner S-DHN 067C/27

Specifications

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Merk | Güntner |
| Type | S-DHN 067C/27 |
| Capaciteit kW | 29,4 |
| Koudemiddel | Freon |
| Aantal Ventilatoren | 2 |
| Lamel afstand in mm | 7 |
| Ontdooiing | None |
| Dubbel blazend | ✓ |
| m ³ /h | 16.940 |
| Afmetingen | 3200x1950x500 mm (LxWxH) |
| Opmerkingen | Y.o.b. 2019 |
| Volume | 44,3 dm ³ |
| Stock | 1 |





Description

Used Güntner S-DHN 067C/27

Gebruikte Güntner S-DHN 067C/27 Freon-dubbele-uitblaasverdamer gebouwd in 2019. Compleet met 2 EBM-Papst S3G650-CM04-H6 ventilatoren - 50/60 Hz - 0,45 kW - 900 RPM - diameter 650 mm en een totale luchtstroom van 16.940 m³/h.



| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-----------------|--|--|
| <small>Güntner GmbH & Co. KG Hans-Güntner-Strasse 2-8 82256 Forstheim/Lehrbach www.guenter.de</small> | |  | |  | |
| Projektnummer - Project number | 101111887 | | | | |
| Gerätebezeichnung - Unit name | S-DHN 067C/27 | | | | |
| Gerät Seriennummer - Unit serial number | 404896296940.02006 | | | | |
| Ventilator - Fan | S-V103.0001 | | | | |
| Umgebungstemperatur - Ambient air temperature | -30 °C / +50 °C | | | | |
| Herstellungsjahr - Year of manufacture | 2019 | | | | |
| Druckgerät Seriennr. - Pressure equipment serial no. | 404896280940.02002 | | | | |
| Volumen - Volume (V) | 44.3 l | | | | |
| Max. zulässiger Druck (PS) | 32 / 0 bar | | 0 / -1 bar | | |
| Max. permissible pressure (PS) | | | | | |
| Zulässige min./max. Temperatur (TS) | -50 °C / +100 °C | | -50 °C / +40 °C | | |
| Permissible min./max. temperature (TS) | | | | | |
| Prüfdruck(PT)/Prüfmedium - Test pressure(PT)/test medium | 35.2 bar / Druckluft - Compressed air | | | | |
| Prüfdatum - Test date | 2019.10.31 | | | | |
| Fluidgruppe / Zustand - Group of fluid / State | 2 / gasförmig - gaseous | | | | |



