

Ets A. Brandt et Fils 1545

Specifications

Merk	Ets A. Brandt et Fils
Type	1545
Liters	1545
Koudemiddel	Freon
Remarks	Y.o.b. 2009
Stock	1



Description

Used Ets A. Brandt et Fils 1545

Gebruikte Freon-vloeistofontvanger van Ets A. Brandt et Fils met een volume van 1545 liter.



A. BRANDT ET FILS s.A. Rue Emile Vandervelde 148 à Loncin Belgique			
Organisme Notifié Notified Body Eikend keuringsorganisme	00 26	Catégorie Category Klasse	1V-MOD.G
Référence Item Referentie	05060003 -	Client Customer Klant	FRIAGRA
Fluide Fluid Vloeistof	R22	Gruppe Group Groep	1
N° appareil Equipment nr Toestel nr	2009-29	Année de Construction Manufacturing Year Jaar	2009
Pression de calcul Design pressure Ontwerpdruk	16	Température de calcul Design Temperature Ontwerp temperatuur	+35°C
Pression d'épreuve Test Pressure Proefdruk	22,8	Date d'Epreuve Test Date Proefdatum	16-12-09
Volumé Volume Inhoud	1545	Poids Weight Gewicht	56,4
Code Code Ontwerpcode	NR2009.FD192	Coefficient soudure Welding coefficient Radiografie	0,95
Matériau Material Materiaal	SA285G H	Poinçon Stamp Keurtempel	



