

Thermofin TCH.3-091-25-B-E-S5-BB-02

Specifications

Marka	Thermofin
Typ	TCH.3-091-25-B-E-S5-BB-02
Typ produktu	Air Cooled Condenser
Ogólna wydajność w kW	583,0
Liczba wentylatorów	10
Prdkość obrotów wentylatora (obr/min)	660/500
Czynnik chłodzący	Freon
Przepływ powietrza w m ³ /h	147.665
wentylatory o średnicy Ø 910 mm	
Powierzchnia (m ²)	1739
Objętość rurki	174,2 dm ³
Rozmiary (LxWxH)	9950x2300x1700 mm
Waga	2000 kg
Uwagi	Y.o.b. 2020
Stock	1



Description

Used Thermofin TCH.3-091-25-B-E-S5-BB-02

Used Thermofin TCH.3-091-25-B-E-S5-BB-02 air-cooled condenser on Freon built in 2020. Complete with 10 Ziehl-Abegg FN091-ADI-6N-V7P2 fans - 50 Hz - 0,9/0,54 kW - 660/500 RPM - diameter 910 mm and a total airflow of 147.665 m³/h.

*All components of this used condensor will be tested on adequate functionality, leak free condition (electro engines), condensing block, bearings. Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform an industrial cleaning on demand, we can arrange your shipment.



thermofin GmbH		CE		thermofin®	
Am Windrad 1				heat exchangers · Germany	
D - 08468 Heinsdorfergrund					
Bezeichnung model / modèle	TCH.3.-091-25-B-E-S5-BB-02				
Artikel-Nr article-n° / no d'article	EP0 009 174				
Projekt-Nr project-n° / no. de projet	50022705 - 010	Geräte-Nr unit-n° / no. d'appareil	001		
Fertigungsjahr prod. year / année de fabr.	06/2020	Betriebsdruck max. working pressure / pression max.	PS	28	bar
Rohrvolumen tube volume / volume tubul.	175,2 L	Mediumtemp. / medium temp. plage de temp. d'utilis. du fluide	TS	-30/+120 °C	
Leergewicht empty weight / poids	2000,0 kg	Ventilatortemp. / fan temp. plage de temp. d'utilis. des vent.		-30/+70 °C	
Prüfdruck test pressure / pression d'épreuve	PT 31 bar	Prüfmedium test medium / fluide d'épreuve	Luft / air		
el. Anschlusswerte / connected load / données électriques					
Ventilator(en) fan(s) / ventilateur(s)	400	V	el. Heizung el. defrost degivrage el.	-	V
Δ / Y	5,4	kW		-	kW





